



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO
COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH

JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA
NÚMERO: UAEH-LPNO-N2-2021

EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, SIENDO LAS 13:00 (TRECE HORAS) DEL DÍA LUNES 14 (CATORCE) DE JUNIO DEL AÑO 2021 (DOS MIL VEINTIUNO), EN EL AUDITORIO DE 1ER. (PRIMER) PISO EN EL EDIFICIO "TORRES DE RECTORÍA", SITA EN CARRETERA PACHUCA-ACTOPAN KM. 4.5 COL. CAMPO DE TIRO DE ESTA CIUDAD CAPITAL, REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DE LA CONVOCANTE ASÍ COMO LOS LICITANTES INTERESADOS, MISMOS QUE FIRMARÁN AL CALCE Y AL MARGEN DE LA PRESENTE ACTA, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES CONVOCADA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS AL RUBRO SEÑALADO, Y BAJO NÚMERO DE LICITACIÓN **UAEH-LPNO-N2-2021** REFERENTE A LOS TRABAJOS DE "RESTAURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO LA GARZA, 1RA ETAPA".

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN PRIMERA DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 27 DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN LA MATERIA, MISMA QUE FUE REQUERIDA POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO A TRAVÉS DE LA COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO INSTALADA COMO COMITÉ DE OBRAS.

UNA VEZ INTEGRADO EL REGISTRO DE PARTICIPANTES EL COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH PROCEDE A REALIZAR EL PASE DE LISTA, ENCONTRÁNDOSE PRESENTE EL LICITANTE:

1.- **GT + ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL **ING. ANTONIO MATEO LINAZA AYERBE**.

I. ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS:

A.- POR LA CONVOCANTE, MANIFIESTA LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

* DE LAS BASES DE LICITACIÓN, QUEDA SUPRIMIDA LA NOTA CONTENIDA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO APARTADO "II BASES", POR NO SER APLICABLE A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO.

* SE DEBERÁ CONSIDERAR LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 PARA DETERMINAR LA CUANTIA DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS LEYES FEDERALES.

* EN LAS BASES DE LICITACIÓN, DOCUMENTO AT-10. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES, DE LO ACORDADO Y ASENTADO EN EL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y MODELO DE CONTRATO, EN EL MODELO DE CONTRATO:

CLAÚSULA QUINTA: CONDICIONES DE PAGO.-

DICE:

"PARA QUE "EL CONTRATISTA" REALICE EN EL SITIO DE LA OBRA ... "LA UNIVERSIDAD" OTORGARA UN ANTICIPO POR EL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) CONSISTENTE EN ..."

DEBE DECIR:

CLAÚSULA QUINTA: CONDICIONES DE PAGO.- DICE "PARA QUE "EL CONTRATISTA" REALICE EN EL SITIO DE LA OBRA ... "LA UNIVERSIDAD" OTORGARA UN ANTICIPO POR EL 30% (TREINTA POR CIENTO) CONSISTENTE EN ..."

* EL CONTRATISTA ADJUDICADO AL ACUDIR A LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE LA UAEH PARA LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO DEBERÁ PRESENTAR COPIA DE REGISTRO VIGENTE EN LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN O EN SU CASO ESCRITO EN HOJA MEMBRETADA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ESTAR INSCRITO EN LA MISMA.

* EL CONTRATISTA DEBERÁ INCLUIR EL DOCUMENTO QUE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 32D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN RESPUESTA DE OPINIÓN PREVISTA EN LA REGLA 1.2.1.16 DE LA MISCELÁNEA FISCAL PARA 2008 O AQUELLA QUE EN LO FUTURO LO SUSTITUYA, CON LA VIGENCIA DEL MES CORRIENTE EN LA JUNTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, Y ENTREGARLO CONJUNTAMENTE CON SUS PROPUESTAS DENTRO O FUERA DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL EXIGIBLE PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.

B.- POR EL LICITANTE:

1.- **GT + ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.**, EN VOZ DE SU REPRESENTANTE MANIFIESTA NO TENER ACLARACIÓN ALGUNA.

II. ACLARACIONES TÉCNICAS:

A. POR LA CONVOCANTE MANIFIESTA LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

- EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, EN LOS CONCEPTOS DE CLAVE:

AYA-01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJADAS DE AGUA POTABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 5" DE DIÁMETRO INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

LA CONVOCANTE ACLARA:

DEBE SER CALIBRE 24

INT-14. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX O SIMILAR EN MUROS PERIMETRALES DE JARDINERAS. INCLUYE: PREPARACIÓN DEL ÁREA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL, LIMPIEZA AL TÉRMINO DE LA JORNADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

LA CONVOCANTE ACLARA:

LA PINTURA DEBERÁ SER CALIDAD VINIMEX.

- **INT-15.** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR SCHINDLER TIPO 5500, ORIGEN ESPAÑA PARA 2 NIVELES CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 630 KG (8 PASAJEROS) Y DIMENSIONES 1.40 X 1.10 X 2.40 MTS. ALIMENTACIÓN ELECTRICA 220 V., 60 HZ. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PUESTA EN MARCHA.

LA CONVOCANTE ACLARA:

INCLUYE: CABINA CON ACABADO ("NAVOA" DE ACERO INOXIDABLE) ESTRUCTURA METALICA DE GUIA, SOPORTE, CONTRAPESOS, BOTONERAS (LINEA 300) Y PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE.

- **INT-16.** SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLICARBONATO TONO FILTRA SOL PARA DOMO EXISTENTE DE 1.00 X 1.50 MTS. X 6 MM. DE ESPESOR INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

LA CONVOCANTE ACLARA:

CONSIDERAR DOMO SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE

- INT-17. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACO TRICAPA 1,100 L MARCA ROTOPLAS O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

LA CONVOCANTE ACLARA:

SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACO TRICAPA ROTOPLAS DE 1100 LT CON TAPA ROSCABLE VALVULA DE CONTROL, FLOTADOR DE ELECTRONIVEL, TUBERÍA TUBOPLUS DE 3/4" DE LLENADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

- INT-23. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECINTO DE 0.40 X 0.60 M. SOBRE PASILLO ADYACENTE A LA FACHADA NORTE DEL ACTUAL AUDITORIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCIONES, ACARREO DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

LA CONVOCANTE ACLARA:

FIRME DE 6 CM DE ESPESOR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MORTERO CEMENTO: ARENA 1:4, LECHADA DE CEMENTO BLACO Y AGUA CON COLOR

- INT-27. LOSACERO TIPO SECCIÓN 4 CALIBRE 22, DE 6.35 CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO DE 250KG/CM2 CLASE LL NORMAL AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO HASTA 14 +3.5 CM BOMBEABLE CALIDAD B. INCLUYE BOMBEO DE CONCRETO PREMEZCLADO HASTA 25 MTS. DE ALTURA CON BOMBA ESTACIONARIA Y REVENIMIENTO DE 14 A 18 CM, CON 3 CONECTORES TIPO NELSON SOLDADOS EN LOS APOYOS DE LA LÁMINA, ARMADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA R-6*6 - 10/10 Y VARILLA CORRUGADA DEL # 4 (1/2") A RAZÓN 10.5576 KG X M2. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS Y ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES Y DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

LA CONVOCANTE ACLARA:

EN LA UNIDAD DICE PZA. DEBE DECIR M2

EL CONCEPTO INCLUYE: EMPOTRES EN MUROS

- INT-28. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN DE DIMENSIONES 2.46 X 3.20 M EN FACHADA NORTE DE LAMINA DE ACERO Y BASTIDOR DE ÁNGULO CON LARGUEROS Y CRUCETAS DE ÁNGULO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

LA CONVOCANTE ACLARA:

INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100

- IE-10. SUMINISTRO E INSTALACIÓN INDEPENDIENTE DE CONEXIÓN ELÉCTRICA PARA EL ASCENSOR MARCA SCHINDLER, TIPO 5500 Y CON MOTOR DE 4.1 KW. DE 220 V. 60 HZ. INCLUYE: MATERIAL, CINTA AISLANTA, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

LA CONVOCANTE ACLARA:

INCLUYE: TABLERO, INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS, CABLEADO CONDUMEX EN CALIBRES REQUERIDOS, DUCTERÍA CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE DIÁMETROS REQUERIDOS, CONEXIONES, CAJAS, SOPORTERÍA.

- IE-11. SUMINISTRO E INSTALACIÓN INDEPENDIENTE DE CONEXIÓN ELÉCTRICA PARA EL ASCENSOR MARCA SCHINDLER, TIPO 5500 DE 120 V. EN CABINA. INCLUYE: MATERIAL, CINTA AISLANTA, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

LA CONVOCANTE ACLARA:

INCLUYE: INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS, CABLEADO CONDUMEX EN CALIBRES REQUERIDOS, DUCTERÍA CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE DIÁMETROS REQUERIDOS, CONEXIONES, CAJAS, SOPORTERÍA

- EN LOS CONCEPTOS DE CLAVES **CNC-01, CNC-02, CNC-04, CNC-05, HERR-04**

LA CONVOCANTE ACLARA:

DEBE INCLUIR: APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100

B.- POR EL LICITANTE:

1.- GT + ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., EN VOZ DE SU REPRESENTANTE MANIFIESTA NO TENER ACLARACIÓN ALGUNA.

QUEDAN DEBIDAMENTE NOTIFICADOS LOS PARTICIPANTES EN ESTE ACTO, QUE LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA, TENDRÁ VERIFICATIVO EL DÍA VIERNES 18 (DIECIOCHO) DE JUNIO DE 2021 (DOS MIL VEINTIUNO) A LAS 13:00 (TRECE HORAS) EN ESTE MISMO RECINTO.

SE HACE CONSTAR QUE AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO EL DÍA DE HOY, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA UAEH UBICADA EN CALLE ABASOLO NÚM. 600 COL. CENTRO EN EL EDIFICIO "CENTRO CULTURAL LA GARZA" EN PACHUCA HIDALGO Y SE PÚBLICARÁ EN LA PÁGINA WEB DE LA CONVOCANTE [HTTP://WWW.UAEH.EDU.MX](http://www.uaeh.edu.mx) PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN EN APEGO AL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS 13:30 (TRECE HORAS TREINTA MINUTOS) DEL MISMO DÍA EN QUE SE ACTÚA, FIRMANDO PARA SU DEBIDA CONSTANCIA TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y ASÍ QUISIERON HACERLO, PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DE SU CONTENIDO.


COMITÉ DE OBRAS DE LA UAEH


DR. SAÚL AGUSTÍN SOSA CASTELÁN
PRESIDENTE


ARQ. ADRIÁN CORDERO VIEYRA
SECRETARIO

LIC. ANABELL ALFARO FLORES
REPRESENTANTE

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS


MTRA. HANNIA INGRID SALINAS GONZÁLEZ
CONTRALORÍA GENERAL
VOCAL


L.C. LUIS NAVA CONTRERAS
REPRESENTANTE

ASESORES



DR. ROBERTO RODRÍGUEZ GAONA
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
LIC. MARIANA FIGUEROA SANTILLÁN
REPRESENTANTE

LICITANTE



GT + ARQUITECTURA, S.A. DE C.V
ING. ANTONIO MATEO LINAZA AYERBE.
REPRESENTANTE

